# BRONZE

## Screwed (PT or NPT)

| Fig No. | 54 | | |
|---|---|---|---|
| Item | 125-Swing Check | | |
| Material | ※1 Bronze | | |
| Class | 125Lb. | 10K | 16bar |
| Connection | NPT | PT | |
| Standard | ASME | JIS | BS |
| Working Pressure | ● JIS/1.37MPa(−10～120℃)<br>● BS/16bar(−10～100℃)<br>● ASME/200PSI-WOG(100°F) | | |
| Appearance | | | |

| Dimension | | L | H |
|---|---|---|---|
| 1/4 inch | 8mm | | |
| 3/8 | 10 | | |
| 1/2 | 15 | 54 | 36 |
| 3/4 | 20 | 61 | 43 |
| 1 | 25 | 70 | 49 |
| 1 1/4 | 32 | 81 | 55 |
| 1 1/2 | 40 | 91 | 62 |
| 2 | 50 | 109 | 70 |
| 2 1/2 | 65 | 138 | 82 |
| 3 | 80 | 149 | 94 |
| 4 | 100 | 180 | 105 |

UNITED POWER COMMERCIAL CORPORATION ESTD. 1961

+63-939-913-0553,
+63-917-850-4147
Fax: +63(2)8244-1234
Tel.: +63(2)8244-7061 to 68

For Inquiries:
sales10@upcc.com.ph
For Concerns:
inquiry@upcc.com.ph

7th floor, Banawe Lifestyle Center Building, 86 Banawe St., Brgy. Sto. Domingo, Quezon City, Philippines